



**AQUA
TRADING**



**ACQUA
BREVETTI**



BravoFIL S

poloautomatický samočisticí filtr

Návod k použití
Provozně montážní předpisy

ROZMĚRY

FT020S - FT022S - FT024S



Kód		FT020S	FT022S	FT024S	
A	mm	177	179	190	
B	mm	350	350	350	
C	mm	260	260	260	
D	mm	500	500	500	
E	mm	185	185	185	
Peso - Hmotnost Poids - Peso - Gewicht		Kg.	2,6	2,8	3,0

UPOZORNĚNÍ

Návod k použití a údržbě a návod k montáži a instalaci jsou vaším průvodcem INSTALACÍ, POUŽITÍM a ÚDRŽBOU zakoupeného zařízení a doporučujeme je pečlivě uschovat pro budoucí použití. Musí být vždy přiloženy k zařízení, protože jsou určeny jako nedílná součást samotného zařízení. Tyto pokyny jsou poskytovány z bezpečnostních důvodů a je nutné si je před provedením instalace a používáním zařízení pečlivě přečíst. Dobrý provoz a trvanlivost zařízení v průběhu času závisí na správné instalaci, správném používání a systematickém uplatňování následujících pokynů pro údržbu. V případě pochybností vzniklých při čtení návodu nebo v případě jakýchkoli jiných potřeb týkajících se instalace, používání a údržby zařízení kontaktujte společnost Acqua Brevetti SRL na telefonním čísle +39.049.8973432 nebo na e-mailové adrese: servizi@acquabrevetti.it.

Filtr BRAVOFIL S je zařízení pro úpravu pitné vody v souladu se směrnicí 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě a jejími následnými aktualizacemi.



Certifikovaný výrobek DVGW

Upozornění: Toto zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu, aby byly zaručeny požadavky na pitnost upravené vody a zajištění zlepšení deklarovaných výrobcem.

Index

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	3
NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ	4
A1 OBECNOST	4
A2 POKYNY PRO PRAVIDELNOU ÚDRŽBU.....	6
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S A3.....	8
A4 BRAVOFIL S LIKVIDACE	8
A5 BRAVOFIL S OZNAČOVÁNÍ	8
A6 V ROZPRACOVANÉM STAVU.....	9
NÁVOD K MONTÁŽI A INSTALACI	10
B1 Instalace systému BravoFIL S.....	10

VÝZNAM A OMEZENÍ TÉTO PŘÍRUČKY

Tato příručka je určena k poskytnutí obecných informací a návodu k použití. Tento návod chce nastítnit potenciálně nebezpečné situace, aby se předešlo předvídatelným rizikům. Tato příručka obsahuje informace týkající se běžné údržby (kterou může provádět koncový uživatel) a mimořádné údržby, kterou musí provádět pouze kvalifikovaný a oprávněný personál. V případě pochybností o určení kvalifikovaného a autorizovaného personálu se obraťte na společnost Acqua Brevetti SRL (tel. +39.(0)49.8974006) nebo zašlete e-mail na adresu: servizi@acquabrevetti.it.

USTANOVENÍ O VLASTNICTVÍ V PŘÍRUČCE

Obsah této příručky je výhradním vlastnictvím společnosti Acqua Brevetti SRL a nesmí být reprodukován, kopírován v žádné formě (elektronické ani papírové), prodáván ani používán k jiným účelům, než je zde uvedeno. Příručka by neměla být bez písemného souhlasu společnosti Acqua Brevetti SRL poskytována třetím stranám. Jakékoli neoprávněné použití nebo zneužití, bude stíháno podle zákona. Společnost Acqua Brevetti SRL si vyhrazuje právo provádět změny svých výrobků a příruček bez předchozího upozornění a bez povinnosti aktualizovat příručky nebo předchozí produkci.

SYMBOLY POUŽITÉ V DOKUMENTU

Bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k použití jsou označeny následujícími symboly:



Pozor! Tento symbol označuje důležitá prohlášení týkající se instalace, používání a údržby zařízení. Tyto věty je třeba si přečíst a dobře jim porozumět před instalací přístroje.



Zásah autorizovaného servisního střediska: Tento symbol označuje zásahy, které musí být provedeny výhradně autorizovaným technickým servisem.

DOPORUČENÍ

Před instalací nebo použitím přístroje BravoFIL S si pečlivě přečtěte návod k použití. Po otevření krabice zkontrolujte neporušenost zařízení a přítomnost všech položek. Pokud jde o výměnu poškozených dílů, jsou povoleny pouze originální náhradní díly.



Pozor! V případě potřeby nebo poruchy nastavte zařízení do režimu bypass a zavolejte kvalifikovaného technika.

Kupující musí zajistit, aby uživatelé (koneční uživatelé, pracovníci údržby) byli plně informováni o požadavcích obsažených v tomto návodu a o rizicích spojených s používáním tohoto zařízení. Úkony, které jsou konečnému uživateli na zařízení povoleny, jsou omezeny na drobné úkony údržby a jsou popsány v této příručce. Údržbové operace musí provádět autorizovaná střediska technického servisu (TSC). Jakékoli zneužití v záruční době bude mít za následek okamžité znehodnocení.

Výrobce se považuje za zproštěného jakékoli odpovědnosti, pokud nejsou dodržena ustanovení této příručky.

V případě pochybností se obraťte na společnost Acqua Brevetti SRL (telefon: +39.049.8973432 nebo e-mail: servizi@acquabrevetti.it).

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral jeden z našich produktů. Společnost Acqua Brevetti SRL používá nejmodernější technologie s automatizovanými procesy konstrukčního návrhu a povrchové úpravy, čímž vytváří vynikající poměr mezi výkonem a uživatelskou přívětivostí a minimalizuje dopad na životní prostředí. Registrace výrobku je nepovinná a nepředstavuje nutnou podmínku pro využití zákonem stanovené záruky. Společnost Acqua Brevetti SRL respektuje vaše soukromí. Další podrobnosti naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁRUKA

Společnost Acqua Brevetti Srl poskytuje na své výrobky právní záruku podle směrnice 99/44/ES. **Příjemci** záruky jsou pouze spotřebitelé, což znamená každá fyzická osoba, která používá výrobky společnosti Aqua Brevetti Srl pro účely, které nesouvisí s její obchodní činností, podnikáním nebo povoláním. **Záruční doba** je 24 měsíců od data nákupu potvrzeného daňovým dokladem nebo doklady s rovnocenným účinkem.

Záruka se vztahuje na výrobek Aqua Brevetti SRL a jeho součásti.

Záruka se nevztahuje na vady výrobku Aqua Brevetti SRL, které:

1. závisí na nesprávné instalaci výrobku;
2. jsou důsledkem použití, které není v souladu s návodem k použití, neoprávněné manipulace nebo nesprávné údržby výrobku;
3. vyplývají z běžného opotřebení;
4. se týkají nefunkčních aspektů nebo ovlivňují estetiku výrobku;
5. byly způsobeny vnějšími faktory, jako jsou například poruchy elektrické nebo vodovodní sítě, přírodní události, vandalismus nebo jiné události vyšší moci;
6. způsobené výrobkem nebo přístrojem, do kterého je výrobek zabudován nebo ke kterému byl připojen;
7. závisí na používání neznačkového spotřebního materiálu Aqua Brevetti SRL.

Vše, co není uvedeno, naleznete v platných právních předpisech týkajících se právní záruky pro spotřebitele.

AKTIVACE ZÁRUKY

Záruku Acqua Brevetti lze aktivovat třemi způsoby:

1. Pomocí chytrého telefonu zarámujte kód QR uvedený na štítku výrobku.
2. Připojte se k webu www.acquabrevetti.it a v nabídce vyberte položku "Attivazione Garanzia" a poté "Registrazione Garanzia".
3. Stáhněte si aplikaci Acqua Brevetti APP a v nabídce vyberte položku "Attivazione garanzia".

Ve všech třech režimech se otevře stránka, kde můžete zadat své osobní údaje a SN (sériové číslo) zakoupeného produktu.

Finálně klikněte na "INVIA" a vyčkejte na potvrzovací zprávu na vloženém e-mailu.

Pokud neobdržíte žádnou zprávu, kontaktujte prosím společnost Acqua Brevetti na [adrese servizi@acquabrevetti.it](mailto:adrese.servizi@acquabrevetti.it).

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ MANUÁL

A1 VŠEOBECNOST

A1.1 Rozsah použití a nedoporučená použití BravoFIL S

BravoFIL S je samočisticí ochranný filtr vybavený poloautomatickým čisticím systémem s filtrační sítí se standardním stupněm filtrace 100 mikronů. BravoFIL S je určen k filtraci vody určené k lidské spotřebě.

BravoFIL S chrání hydraulické rozvody a potrubí před poškozením způsobeným malým množstvím nečistot, jako jsou kamínky, šupinky rzi a jiné druhy oxidů, kovové odřezky o maximální velikosti 2 mm.

BravoFIL S není vhodný pro filtraci vody obsahující:

- Velké množství písku a/nebo bahna.
- Hrubá tělesa větší než 2 mm.
- Chemikálie (oleje, tuky, rozpouštědla, kyseliny, zásady, glykoly).

V případě filtrace procesní vody a/nebo jiných než zde popsaných aplikací kontaktujte před instalací společnost Acqua Brevetti SRL (telefon: +39.049.8973432, e-mail: servizi@acquabrevetti.it). BravoFIL S není systém pro čištění vody.

A1.2 Identifikace výrobce

ACQUA BREVETTI SRL

Via Molveno, 8 - 35035 Mestrino (PD) - ITÁLIE

Ph.: +39.049.8974006


Fax: +39.049.8978649

Webové stránky:

www.acquabrevetti.it E-mail:

info@acquabrevetti.it

A1.3 Dotační fond BravoFIL



POPIS DOTACE

1. Návod k použití; 2. filtr BravoFIL S; 3. přípojovací sada (č. 2 koncovky a matice s těsněním)

A1.4 Prodejci a technická servisní střediska (TSC) autorizovaná společností Acqua Brevetti

Servis zařízení smí provádět pouze technická servisní střediska autorizovaná společností Acqua Brevetti SRL. Veškeré informace o prodejcích a autorizovaných servisních střediscích získáte u společnosti Acqua Brevetti SRL (telefon +39.049.8974006, e-mail: servizi@acquabrevetti.it).

A1.5 Provoz systému BravoFIL S

BravoFIL S je filtr se zpětným proplachováním a dvojitým systémem čištění filtru: kartáčování vložky a zpětné proplachování filtrační vodou.

Během provozní fáze vstupuje voda do filtru přes vstupní šroubení a prochází filtrační kazetou zvenku dovnitř a opouští filtr přes výstupní šroubení.

K vyčištění filtru stačí otočit horním knoflíkem: pět kartáčů oškrábe povrch kazety a současná voda, která do ní vstupuje, je odváděna do sekundárního filtru a rozstříkována na vnitřní povrch kazety (zpětné proplachování). Automatické otevření vypouštěcího ventilu zajistí odstranění nečistot odstraněných během zpětného proplachu. Filtr je vybaven indikátorem data údržby. Čisticí kartáče filtru BravoFIL S jsou vybaveny stříbrnými vložkami, které kontrastují s množstvím bakterií na filtračním elementu.

Filtr BravoFIL S je vybaven 360° mosaznou připojovací deskou, která se může otáčet v intervalu 90°.

A1.6 Specifikace upravované vody

BravoFIL S byl navržen a vyroben pro úpravu vody určené k lidské spotřebě v souladu se směrnicí 98/83/ES a následnými změnami.



Pozor! BravoFIL S není určen k filtrování vody z uzavřených okruhů, procesní a vypouštěcí vody, vody obsahující velké množství písku nebo hrubých těles větších než 2 mm, bahna nebo chemikálií (oleje, rozpouštědla, kyseliny, alkálie, glykoly).



Pozor! Vysoké koncentrace chloridů mohou nepříznivě ovlivnit agresivitu vody a selektivní korozi odkyselením filtrů. K odstranění následků koroze se doporučuje, aby vody neměly vyšší koncentrace chloridů (Cl⁻):
než 200 mg/l.

A1.7 Výkonnost filtru a technický list

Parametr	Jednotka	FT020S	FT022S	FT024S
Připojení	palec	¾" M	1" M	1" 1/4 M
Jmenovitý průměr	DN	20	25	32
Průtok (ΔP=0,2 bar)	m /h ³	3,6	4,6	4,7
Průtok (ΔP=0,5 bar)	m /h ³	5,9	7,5	8,0
Stupeň filtrace (max-min)	µm	100 (120/80)		
Jmenovitý tlak (PN)	bar	16		
Min. a max. tlak vody	bar	1,5 - 16		
Min. a max. teplota vody	°C	5 - 30		
Min. a max. teplota okolí	°C	5 - 40		
Registrační číslo DVGW		DW-9301DL0456		

Používání zařízení mimo výše uvedené a podle jiných charakteristik, než jsou uvedeny, se považuje za nesprávné použití. Společnost Acqua Brevetti SRL nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním zařízení nebo nedodržením toho, co je uvedeno v tomto návodu.

A2 POKYNY PRO PRAVIDELNOU ÚDRŽBU



Pozor! Před jakýmkoli zásahem do filtru, kromě čištění, uveďte filtr do obtokové polohy.

Pozor! Výrobce nenes odpovědnost za nedodržení pokynů uvedených v této příručce.

Pokud údržba vyžaduje demontáž zařízení, musí se s díly, které přicházejí do styku s pitnou vodou, zacházet z hygienického hlediska opatrně, aby nedošlo ke kontaminaci hydraulického systému. Používejte vhodné jednorázové rukavice. Veškeré použité nářadí musí být před použitím vyčištěno a vydezinfikováno.



Pravidelná údržba se předpokládá na dvou úrovních, které jsou výslovně definovány ve vztahu k obtížnosti:

- Běžná údržba: může ji provádět koncový uživatel a spočívá v pravidelném čištění filtru.
- Mimořádná údržba: Mimořádnou údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný technický personál.

A2.1 Běžná údržba

Pravidelně provádějte následující kontroly:

- Vnější vizuální kontrola těsnosti.
- Čištění a vypouštění nečistot nahromaděných na kazetě: každé 3-4 dny a v každém případě, když se sníží hydraulický tlak u uživatele (ucpání filtračních prvků), otáčejte horním zeleným knoflíkem ve směru hodinových ručiček. V případě potřeby operaci opakujte. Vraťte filtr do filtrační polohy (zkontrolujte, zda je spodní výpust uzavřena). Během čištění filtr vypouští určité množství vody. Vypouštěcí přípojka musí být odkanalizována do odtoku.
- Vnější části filtru (knoflík, mosazné tělo a mísu) čistěte pouze měkkým vlhkým hadříkem. Filtr nečistěte čisticími prostředky obsahujícími alkohol nebo rozpouštědla.

Čištění filtru Cartridge			
	1°"CLICK" ZPĚTNÉ PROPLACH OVÁNÍ Otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček, dokud se neozve první "cvaknutí". V této poloze setrvejte několik sekund, dokud nedosáhnete úplného odstranění nečistot z filtrační kazety.		2°"CLICK" FILTRACE Otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček, dokud se filtr nevrátí do provozní polohy s vypouštěcím ventilem v uzavírací poloze.



Pozor! Aby bylo čištění filtru účinné, musí být tlak vody minimálně 1,5 litru.

Je zapotřebí 2 barů. V případě potřeby je třeba během čištění filtru uzavřít uzavírací ventil umístěný za filtrem.

OBDOBÍ NEPOUŽÍVÁNÍ

V období kratším než 30 dní provádějte čištění filtru opakovaně (4-5krát). Při nepoužívání delším než 30 dní je nutné přistoupit k dezinfekci filtru. Pod pojmem "nepoužívání" se rozumí, že vodovodní systém zůstane v klidu, aniž by se z kohoutků odebírala voda (např. období dovolené). Pokud je vodovodní systém podroben zásahu čištění a sanitace, musí být do plánu zásahu zahrnut také BravoFIL S.



Sanitační zásah je součástí mimořádných údržbových zásahů, které musí provádět výhradně kvalifikovaný personál. V případě potřeby se laskavě obraťte na středisko technického servisu Acqua Brevetti (TSC).

A2.2 Program údržby

Frekvence operace	Popis
První rok	Montáž kazety: Čištění O-kroužek: kontrola těsnění, v případě netěsnosti výměna
	SANITIZACE Ročně; při nepoužívání delším než 30 dní; v případě výměny kazety
Druhý ročník	Montáž kazety: Čištění O-kroužek: kontrola těsnění, v případě netěsnosti výměna
	SANITIZACE Ročně; při nepoužívání delším než 30 dní; v případě výměny kazety
Třetí ročník	Montáž kazety: Čištění O-kroužek: kontrola těsnění, v případě netěsnosti výměna
	SANITIZACE Ročně; při nepoužívání delším než 30 dní; v případě výměny kazety
Čtvrtý ročník	Montáž kazety: Čištění O-kroužek: kontrola těsnění, v případě netěsnosti výměna
	SANITIZACE Ročně; při nepoužívání delším než 30 dní; v případě výměny kazety
Pátý ročník	Sestava kazety: V případě potřeby vyměňte O-kroužek: zkontrolujte těsnění, v případě netěsnosti vyměňte.
	SANITIZACE Ročně; při nepoužívání delším než 30 dní; v případě výměny kazety

A2.3 Mimořádná údržba



Mimořádné zásahy do údržby nebo opravy, pokud nejsou provedeny správně, mohou ohrozit funkční a/nebo bezpečnostní vlastnosti: tyto operace jsou v tomto návodu záměrně vynechány.

Proto musí být veškerá údržba a mimořádné opravárenské zásahy, které nejsou uvedeny v tomto návodu, prováděny výhradně autorizovaným servisem Acqua Brevetti SRL TSC. Společnost Acqua Brevetti SRL zřídila a zorganizovala účinnou technickou asistenční službu pokrývající celé území státu se specializovanými technikami, kteří vám budou k dispozici, aby zajistili dokonalé fungování našich zařízení.

A3 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Závažné zvýšení hlavy ztráty.	Filtrační prvek je znečištěný.	Zpětné proplachování.
Únik z výtoku ventil.	Výpustný ventil není zcela uzavřen z důvodu přítomnosti cizí těleso v sedadle.	Kontakt na servisní středisko.
	Vyřazení filtru.	Kontakt na servisní středisko.


A4 BRAVOFIL S LIKVIDACE

Sbírejte je odděleně od ostatního odpadu. Po skončení životnosti odevzdejte zařízení do příslušných sběrů separovaného odpadu. Před likvidací odpadu a v každém případě v případě pochybností se obraťte na obecní úřad pro nakládání s odpady a požádejte o vysvětlení.


A5 BRAVOFIL S OZNAČOVÁNÍ

Na zařízení je identifikační štítek zakoupeného výrobku. Zejména datum výroby (měsíc, rok) a sériové číslo (SN), které musíte nahlásit při postupu aktivace záruky.

Na zařízení najdete také štítek s technickými údaji výrobku (viz následující obrázky).



A6 ROZLOŽENÝ POHLED



Poz.	Codice	Popis	Poz.	Codice	Popis
1	AB0000053	Knoflík	7	99022001	Vypouštěcí sestava s o-kroužkem
2	99007021	Sada o-kroužků Bravofil S	8	24022002	Štětce L.61 ¾ - 1 - 1 ¼
3	AB0000029	Těsnění hlavy	9	14022001	Mísa
4	99007027	Sestava pouzdra s O-kroužkem	10	99022021	Sestava vypouštěcího krytu s datovým kroužkem
5	99007013	Sestava pouzdra s O-kroužkem ¾" 1" 1" ¼	11	01022020	Otevírací klíč
6	99022009	Sestava kazety 100 µm ¾" 1" 1"¼ standardní			

MONTÁŽ A INSTALACE MANUÁL

B1 BravoFIL S INSTALACE

B1.1 Před instalací

Následující pokyny zaručují vaši bezpečnost. Před instalací si je pečlivě a úplně přečtete a uschovejte si je pro budoucí použití.



Pozor! Před instalací zařízení se ujistěte, že systém dodává vodu určenou k lidské spotřebě, která odpovídá evropským směrnici o pitné vodě 98/83/ES.

BravoFIL S není ve standardním provedení vybaven protipovodňovými zařízeními ani zařízeními pro ověřování, kontrolu a spuštění alarmu v případě nekontrolovaného úniku vody. V případě potřeby si zajistěte vhodné protipovodňové zařízení samostatně.

Abyste zabránili vnějšímu znečištění, uchovávejte filtr vždy v původní uzavřené krabici a vyjměte jej pouze bezprostředně před instalací. Během přepravy a skladování nesmí být zařízení vystaveno teplotám pod 5 °C a nad 40 °C.



Pozor! Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na majetku nebo osobách vzniklé v důsledku nesprávné instalace filtru a/nebo instalace filtru v systému, který neodpovídá platným zákonům.

Dávejte pozor na závitové spoje, které by mohly způsobit pořezání a odření rukou.

B1.2 Požadavky na instalaci

Instalace filtru je významnou úpravou vodovodního systému pitné vody, proto musí být provedena kvalifikovaným technikem v souladu s místními zákony, předpisy a normami.

- Filtry BravoFIL S musí být instalovány na hygienicky vhodném, suchém a čistém místě, v interiéru, mimo dosah mrazu, přímého slunečního záření, vlhkosti a atmosférických vlivů (déšť, sníh, kroupy).
- Vodovodní systém vytvořený pro instalaci zařízení připojeného k vodovodní síti musí být vybaven systémem schopným zajistit, aby se upravená voda nevracela do sítě, a také systémem ručního nebo automatického obtokového ventilu, který umožňuje dodávku neupravené vody a přerušení dodávky upravené vody.
- Zkontrolujte, zda tlak a teplota přiváděné vody odpovídají technickým údajům zařízení. V případě, že je tlak v síti vyšší než maximální tlak, a to i krátkodobě, nainstalujte ochranný redukční ventil před vodovodní přípojkou. Tlak musí být minimálně 1,5 baru.

Přípustné mezní hodnoty parametrů prostředí pro zařízení jsou následující: Minimální/maximální teplota okolí (°C): 5 - 40.

Nainstalujte BravoFIL S na potrubí studené vody za vodoměrem a před zařízením, které má být chráněno.



Pozor! Dbejte na to, aby byl vodovodní systém hygienicky nezávadný a nepředstavoval riziko množení bakterií (např. odumřelé větve, zdroje množení bakterií...).

Neinstalujte BravoFIL S:

- Za kotli nebo v aplikacích, při kterých uvnitř filtru prochází voda o teplotě vyšší než 30 °C.
- Ve studnách, v blízkosti kanalizace, na zapáchajících místech.
- Tam, kde se mohou vyskytovat chemické výpary, plyny nebo výpary jakéhokoli druhu.
- Ve stísněných prostorech, které neumožňují snadné provádění běžných a mimořádných údržbových prací.

Toto zařízení se nesmí používat k úpravě vody s mikrobiologickými parametry, které nejsou v souladu s normami pro pitnou vodu.

Zabraňte kontaktu rozpouštědel, olejů, tuků, kyselých nebo žíravých látek a čisticích prostředků s vnějšími plastovými a mosaznými částmi zařízení.

V případě velmi silných nárazů při přepravě nebo montáži zařízení neinstalujte a vyměňte jej, i když nedošlo k patentnímu poškození plastových dílů.

Vodovodní systém, ve kterém je filtr instalován, a samotná instalace filtru musí být provedena v souladu s osvědčenými postupy a v souladu se všemi platnými zákony.

Všechny materiály použité pro konstrukci vodovodních systémů musí být podle místních zákonů vhodné pro styk s vodou určenou k lidské spotřebě.

B1.3 Obecné pokyny pro instalaci

- Po odstranění obalu zkontrolujte neporušenost filtru. V případě pochybností jej nepoužívejte a kontaktujte dodavatele. Ujistěte se, že jsou přítomny všechny uvedené součásti.

Výstavba a úpravy rozvodů vody určené k lidské spotřebě vyžadují provádět zásahy tak, aby nebyla ohrožena hygiena systému. Před instalací filtru vyčistěte veškeré potrubí a zařízení instalované před filtrem, abyste odstranili cizí tělesa, která by mohla způsobit nesprávnou funkci filtru.

Po instalaci musí být vodovodní systém určený k lidské spotřebě vmyt a/nebo vydezinfikován v souladu s požadavky normy EN 806-4.



Pozor! Nevhodné používání, nevhodné hygienické podmínky a nesprávné instalační a údržbové zásahy mohou vést ke kontaminaci pitné vody, poškození zařízení, únikům a škodám způsobeným vodou.


B1.4 Hydraulické kontroly po instalaci

- Po otevření přívodu vody do zařízení zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody;
- Zkontrolujte, zda je filtr správně umístěn tak, aby usnadňoval běžné úkony údržby.
- Zkontrolujte, zda je systém vybaven: odpojovačem, by-passem, odběrovými kohouty.
- Zkontrolujte, zda nedochází k netěsnostem ze vstupního a výstupního šroubení a z odtoku filtru.
- Zkontrolujte soulad systému s místními předpisy nebo doporučeními vydanými příslušnými místními úřady.

V případě nejasností se obraťte na společnost Acqua Brevetti SRL (tel. +39.049.8973432, e-mail: servizi@acquabrevetti.it).


B1.5 Povolená schémata instalace

Montáž by měla být provedena podle jednoho z níže uvedených schémat:




Instalace 1.

Levý vstup Pravý výstup




Instalace 2.

Spodní vstup
Horní výstup



Instalace 3.

Pravý vstup
Levý výstup



Instalace 4.



Horní vstup Dolní výstup

Jakékoli jiné uspořádání může způsobit, že zařízení nebude fungovat správně.

Filtr BravoFIL S lze instalovat vodorovně i svisle, ale vždy s odtokem filtru směrem dolů.



Pozor! Filtr je nutné instalovat podle směru proudění vody vyznačeného v řádku vyraženém na mosazné hlavici filtru.




Dodržujte směr proudění vody vyznačený na mosazné hlavici filtru. 6 mm imbusové matice k utažení mosazné připojovací desky.

BravoFIL S má 360° mosaznou připojovací desku, která se může otáčet v intervalu 90°. Pro změnu orientace mosazné připojovací desky stačí povolit imbusové matice (pomocí imbusového klíče 6 mm). Orientujte připojovací desku požadovaným směrem a dbejte na správné umístění bílého tvarového těsnění umístěného mezi mosaznou deskou a bílou hlavou z acetalové pryskyřice.

Připojení odtoku filtru musí být stabilně vyvedeno do viditelného odtoku.

V případě pochybností se obraťte na společnost Acqua Brevetti SRL (tel.: +39.049.8973432 nebo zašlete e-mail na adresu servizi@acquabrevetti.it).

SCHÉMA INSTALACE



Legenda

1. Přívod vody
2. Průtokoměr
3. Redukce tlaku
4. Zpětná klapka
5. Uzavírací ventil
6. Odběrný kohoutek
7. Ventil by-passu
8. BravoFIL S
9. Výtok upravené vody
10. Odvodnění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

AQUA PATENTS SRL

Via Molveno, 8 - 35035 Mestrino (PD)

Tel. (+39)049.8974006 Fax (+39)049.8978649

E-mail: info@acquabrevetti.it - Internet: www.acquabrevetti.it

prohlašuje na vlastní odpovědnost, že poloautomatický samočisticí filtr BravoFIL S je zařízení určené k mechanické filtraci pitné vody za účelem odstranění kamínků, vloček rzi a jiných oxidů, kovových zbytků o velikosti zrna až 100 mikronů, aby se zabránilo poškození vodovodního systému (potrubí, ventilů, směšovačů, ovládacích orgánů atd.).

Dále prohlašuje, že systém BravoFIL S je zkonstruován v souladu s následujícími regulačními požadavky:

Legislativní nařízení č. 31 ze dne 2.7.2001

Provádění směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 25 ze dne 7. 2. 2012

Technická ustanovení týkající se zařízení pro úpravu vody určené k lidské spotřebě

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 174 ze dne 6.4.2004

Předpis o materiálech a předmětech, které mohou být použity v pevných zařízeních pro jímání, úpravu, dodávku a rozvod vody určené k lidské spotřebě

UNI-EN 13443-1: 2007

Zařízení pro úpravu vody v budovách - Mechanické filtry - Část 1: Velikost částic od 80 µm do 150 µm - Požadavky na výkon, bezpečnost a zkoušení

Společnost Acqua Brevetti SRL přijala certifikovaný systém řízení QSA (Quality, Occupational Health and Safety, Environment) v souladu s následujícími normami:

UNI EN ISO 9001:2015


UNI ISO 45001:2018

UNI EN ISO 14001:2015

Toto prohlášení je platné od níže uvedeného data a bude nahrazeno, pokud se změní výroba/formulace materiálu nebo legislativní odkazy, které vyžadují nový audit shody.

Mestrino, 31/01/2021
Graziano Barbieri

DICCONF_060



Il presente schema di installazione si propone di dare le indicazioni necessarie per il corretto funzionamento delle apparecchiature proposte. La realizzazione di un impianto idraulico a regola d'arte e conforme a quanto previsto dal DM N. 37/08 e dal Decreto Requisiti Minimi esula dagli scopi del presente documento.

Tato instalační schémata jsou určena k poskytnutí nezbytných pokynů pro správnou funkci navrhovaného zařízení. Vytvoření hydraulického systému odborným způsobem a v souladu s ustanoveními místních zákonů je nad rámec tohoto dokumentu.

Tyto instalační pokyny jsou určeny k tomu, aby poskytly pokyny nezbytné pro správnou funkci navrhovaného zařízení. La création d'un système hydraulique de façon professionnelle et en conformité avec les dispositions des lois locales est hors de la portée de ce manuel.

Los presentes esquemas de instalación se proponen de dar las indicaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los aparatos propuestos. La realización de una planta hidráulica regular y conforme según lo dispuesto por la ley local está más allá del presente documento.

Dieser Installationsplan soll die notwendigen Informationen für den korrekten Betrieb des vorgeschlagenen Geräts liefern. Die Errichtung einer Sanitäreanlage in fachgerechter Weise und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Ministerialerlasses Nr. 37/08 und der Verordnung über die Mindestanforderungen gehen über den Rahmen dieses Dokuments hinaus.

Documento Documento Documento Dokumentieren	Revisione Revision Révision Revisiones Revision	Pozn ámka Pozn ámky Pozn ámky Nota Notiz	Data Datum Datum Fecha Datum
MAN166	0	Emise - Emise - Emise - Imprese	21/05/2021
MAN166	1	Inserimento lingua tedesca - Vstup v německém jazyce - Entrée en langue allemande - Entrada de idioma alemán - Deutschsprachiger Eintrag	05/04/2022



ACQUA BREVETTI SRL
 Via Molveno, 8 - 35035 MESTRINO (PD) - ITÁLIE
 Tel. +39 049.8974006 - Fax +39 049.8978649
www.acquabrevetti.it - www.acquasil.it
info@acquabrevetti.it



Azienda certificata
 ISO 9001:2015



www.aquatrading.cz

Kollárova 969
698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: +420 572 591 800
E-mail: aquatrading@aquatrading.cz

U Trati 3134/36a
100 00 Praha 10
Telefon: +420 286 584 883
E-mail: praha@aquatrading.cz