



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czech Republic

TESTING LABORATORY - TESTING DIVISION

Issues

ATTEST No. 472116613-01

na vzorcích:

SEFABU50 (butyl - pryž černá barva)

klient:

SE.FA. SRL

Via Del Lavoro, 9, Sant'Alberto (Ravenna), 48124, Italy

VAT reg. No.: IT01202430391

Získané hodnoty a hodnocení technických parametrů:

Vyhodnocené technické parametry vyluhovacích zkoušek splňují hygienické požadavky § 3 odst. 2 vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb. Hygienické požadavky na výrobky určené pro styk s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 446/2021 Sb. pro výrobky určené pro dlouhodobý styk s pitnou vodou.

Hodnocený vzorek nemá negativní vliv na senzorické vlastnosti pitné vody.

Tento atest byl vydán na základě následujících dokumentů: AL TR č. 472116613-01 ze dne 2. 8. 2023, ÁLTR č. 472112685-01 ze dne 20. 11. 2019 a ALTR č. 472112265 ze dne 20. 6. 2019, doklady vydal Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zlín.

Vydáno dne: 2. srpna 2023
Platnost do: 31. srpna, 2026



Dipl. Ing. Jiří Samsoněk, Ph.O.
Vedoucí zkušební laboratoře

Podmínky použití atestu a souvisejících informací:

1. Atest se vztahuje na vzorek testovaný naší laboratoří.
2. Atest platí do doby, než se změní výrobní technologie, výchozí materiály a normy nebo příslušné předpisy; jeho platnost však přesahuje dobu jeho platnosti.
3. Pokud se na výrobek vztahují další požadavky národních nebo unijních legal předpisů, atest nereprezentuje postupy a dokumenty nezbytné pro posouzení shody s těmito předpisy.